



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Амурской области
(Управление Роспотребнадзора по Амурской области)
Территориальный отдел в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском,
Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и
Серышевском районах**

ПРЕДПИСАНИЕ № 287

об устранении выявленных нарушений

«05» ноября 2019 г.

г. Белогорск

Должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области
в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском,
Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах заместитель начальника
Ящук Татьяна Юрьевна

(Ф.И.О. и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Амурской области А.А.Перепелица №1283 от 24.09. 2019 года проведена плановая, выездная
проверка

(вид мероприятия по контролю)

в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Школа №4 города
Белогорск», по адресу: 676853, Россия, Амурская область, г.Белогорск, ул. Авиационная, 5,
ул. Авиационная, 40а ИНН 2804009279, ОГРН 1022800711779

(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и (при наличии отчества)

и требований законодательства, в ходе которой (го) были выявлены следующие нарушения:

№ n/n	Выявленные нарушения	Нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке
1.	Горячим централизованным водоснабжением или устройством систем подогрева воды не обеспечены умывальные раковины при туалетах на 2-м этаже для девочек, на 3-м этаже для мальчиков, возле столовой, кабины личной гигиены при спортивном зале	п.8.1 СанПиН 2.4.2. 2821-10.
2.	Туалет для мальчиков на 3 этаже не оборудован кабинами с дверями	п.4.25 СанПиН 2.4.2. 2821-10.

3.	Согласно экспертному заключению №2641 от 28.10.2019г., протоколу лабораторных исследований №6244/Б от 14.10.2019г, исследованная проба воды питьевой , отобранной из внутренней водопроводной сети (кран в мясном цехе) на пищеблоке МАОУ «Школа № 4 города Белогорск», по адресу: ул. Авиационная,40 не соответствует требованиям по показателю: мутность – 4,79±0,96 ЕМФ , (гигиенический норматив - не более 2,6 ЕМФ). <i>Результат обеспечен (норматив) и Акт</i>	табл.4 п.3.5 СанПиН 2.1.4.1074.
4.	Согласно экспертному заключению №2651 от 29.10.2019г и протоколу лабораторных исследований №6704/Б от 24.10.2019г результаты измерений освещенности в МАОУ «Школа №4 города Белогорск», по адресу: ул. Авиационная,5 не соответствуют требованиям: в кабинетах русского языка №216 (267 лк), №217 (252 лк), гигиенический норматив – 300-500 лк	п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10.
5.	Согласно экспертному заключению №2651 от 29.10.2019г и протоколу лабораторных исследований №6705/Б от 24.10.2019г результаты измерений освещенности в МАОУ «Школа №4 города Белогорск», по адресу: ул. Авиационная, 40а не соответствуют требованиям: в кабинете №12 (248 лк), №11 (183 лк), гигиенический норматив – 300-500 лк	п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10.

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

ПРЕДПИСЫВАЮ:

В срок до «15» июля 2020г. устранить выше указанные нарушения санитарного законодательства.

Об устранении выявленных нарушений **в срок до 16.07.2020г.** направить в Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах информацию, свидетельствующую о выполнении предписания, в т.ч. протоколы лабораторных исследований питьевой воды и результаты измерений освещенности. Все представленные документы должны быть заверены печатью и подписью директора МАОУ «Школа №4 города Белогорск».

Ответственность за выполнение предписания возлагается Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа №4 города Белогорск»

(наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Предписание может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения предписания:

Лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в Арбитражный суд;


Гражданином или должностным лицом – в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, либо в городской или районный суд.

За невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении нарушений законодательства - индивидуальные предприниматели, юридические лица, а также их должностные лица, несут административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5. КоАП РФ.

Предписание выдал:

Заместитель начальника

(должность уполномоченного
осуществлять Госсанэпиднадзор)


(подпись)

Т.Ю. Яшук

(ФИО)

«05» ноября 2019г.

(дата)

Предписание получил (а)

(должность)

(подпись)

(ФИО)

« _____ » _____ 2019г.

Срок исполнен предписания об устранении выявленных нарушений согласован:
